

## Informationspflicht der Trinkwasserverteiler

### Trinkwasserqualität 2020 der Wasserversorgung Ortsteil Grüşch

#### Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

#### Chemische Beurteilung

Gesamthärte:	31.8 °fH französische Härtegrade Das Wasser ist als hart zu bezeichnen <i>Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung</i>
Nitrat	4.6 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium	74.9 mg/l
Magnesium	31.9 mg/l

#### Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen Marguold

#### Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

### Trinkwasserqualität 2020 der Wasserversorgung Ortsteil Fanas

#### Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

#### Chemische Beurteilung

Gesamthärte:	27.4 °fH französische Härtegrade Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen <i>Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung</i>
Nitrat	3.4 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium	99.4 mg/l
Magnesium	6.33 mg/l

#### Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Augstaberg, Plandadein, Rufinalias, Janaidas, Carjau und Gaua“.

#### Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt UV- Behandelt an die Verbraucher

### Trinkwasserqualität 2020 der Wasserversorgung Ortsteil Valzeina

#### Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

### Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 27.4 °fH französische Härtegrade  
Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen  
*Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung*

Nitrat 1.9 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)  
Calcium 98.8 mg/l  
Magnesium 6.63 mg/l

### Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Chleiwasser“

### Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

### Weitere Auskünfte

Brunnenmeister: Andreas Kessler Tel. 081 325 32 95

---