

Informationspflicht der Trinkwasserverteiler

Gemäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, Bade- und Duschwasser (TBDV) müssen diejenigen, die über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser abgeben, mindestens einmal jährlich umfassend über die Qualität des Trinkwassers informieren.

Trinkwasserqualität 2019 der Wasserversorgung Ortsteil Grüşch

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 33.3 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als hart zu bezeichnen

Nitrat 11 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium 79.2 mg/l
Magnesium 32.8 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen Marguold

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

Trinkwasserqualität 2019 der Wasserversorgung Ortsteil Fanas

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 28.3 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen

Nitrat 3.4 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium 103 mg/l
Magnesium 6.33 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Augstaberg, Plandadein, Rufinalias, Janaidas, Carjau und Gaua“.

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt UV- Behandelt an die Verbraucher

Trinkwasserqualität 2019 der Wasserversorgung Ortsteil Valzeina

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 27.2 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen

Nitrat	1.6 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium	97.4 mg/l
Magnesium	6.93 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Chleiwasser“

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

Weitere Auskünfte

Brunnenmeister: Andreas Kessler Tel. 081 325 32 95