

Informationspflicht der Trinkwasserverteiler

Gemäss Art. 5 der Verordnung über Trink-, Bade- und Duschwasser (TBDV) sind die Wasserversorgungen verpflichtet, ihre Konsumenten jährlich über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.

Nachfolgend geben wir ihnen folgende Angaben bezüglich der Trinkwasserversorgung in den Ortsteilen der Gemeinde Grüşch bekannt:

Trinkwasserqualität 2024 der Wasserversorgung Ortsteil Grüşch

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprachen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 33.4 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als hart zu bezeichnen

Nitrat 3.2 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium 76.9 mg/l
Magnesium 34.5 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen Marguold

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

Trinkwasserqualität 2024 der Wasserversorgung Ortsteil Fanas

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 28 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen

Nitrat 2.6 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium 101 mg/l
Magnesium 6.83 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Augstaberg, Plandadein, Rufinalias, Janaidas, Carjau und Gaua“.

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt UV- Behandelt an die Verbraucher

Trinkwasserqualität 2024 der Wasserversorgung Ortsteil Valzeina

Hygienische Beurteilung

Alle untersuchten Proben im Verteilnetz entsprechen den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte: 27.0 °fH französische Härtegrade
Das Wasser ist als ziemlich hart zu bezeichnen

Nitrat	<2 mg/l (Toleranzwert: 40 mg/l)
Calcium	96.7 mg/l
Magnesium	7.03 mg/l

Herkunft des Wassers

100% des Trinkwassers stammt aus den Quellen „Chleiwasser“

Behandlung des Wassers

Das Quellwasser gelangt unbehandelt an die Verbraucher

Weitere Auskünfte zur Wasserqualität erhalten Sie unter der Telefonnummer 081 325 32 95 oder per E-Mail unter brunnenmeister@gruesch.ch